UWAGI:
1. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2.
2. Kable prowadzić pod tynkiem w rurkach instalacyjnych lub korytkach kablowych w korytarzu.
3. Gniazda w systemie ramkowym montować na wysokości ok.0,3m, chyba że na planie instalacyjnym zaznaczono inaczej.
4. W łazienkach, kuchni i WC oraz w magazynie stosować osprzęt o IP44 w systemie ramkowym.
5. W korytarzu poprowadzić płaski kabel magistralny 5x4mm2, np. WINSTA IDC. Kabel ułożyć w korycie kablowym, najlepiej z przegrodą.
6. Odpływy do poszczególnych tablic TM-xx wykonać za pomocą rozgałęźników 1-fazowych, trójprzewodowych ze złączami IDC.
7. Zasilanie do gniazd zasilających PEL kodowanych mechanicznie doprowadzić z rozdzielnicy RK umieszczonej na III piętrze.
8. W gniazdach okablowania strukturalnego PEL 2xRJ45 zakończyć dwa kable UTP kat.6 w złączach LSA.
9. Rozdzielnice należy połączyć z instalacją uziemiającą - szyna uziemiająca.
10. Wszystkie części metalowe (np. rury wodne) mogące znaleźć się pod napięciem połączyć z miejscową szyną wyrównawczą szyną uziemiającą przewodem LgY 6mm2 a następnie z GSU przewodem LgY 10mm2.

LEGENDA:

- ZESTAW GNIAZD PEL: 2xGNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z 2x RJ45 kat.6 UTP
- GNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z
- GNIAZDO PODWÓJNE LUB POTRÓJNE, ~230V, 2P+Z
- RE — ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE 0,4kV
- UZIEMIENIE, SZYNA UZIEMIAJĄCA (MSW - miejscowa szyna wyrównawcza GSU - główna szyna uziemiająca)
- WYPUST KABLOWY
- TRASA KABLOWA KABLA ELEKTRYCZNEGO
- ROZGAŁĘŹNIK KABLA PŁASKIEGO, np. WINSTA
- LAN — SZAFKA LAN wisząca do okablowania strukturalnego

Nazwa rysunku: INSTALACJA ZASILANIA - II piętro				Skala: 1:100
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont budynku ZGM w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów				
Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul.Poczdamska 1, 67-200 Głogów				
		Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	inż. Zenon Pindara	*inżynieryjno-instalacyjna elektryczna*	*898/86/Lo*	
Asystent:	mgr inż. Sławomir Wolski			
Stadium/branża: PW/ ELEKTRYCZNA		Nr. rysunku: E-9		Data: 09.2016