

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 13-14 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku złącze krzyżowe 4xM8x25 trzy płytki Bdo 30mm - FEZn żółty oraz złącze kontrolne 4xM8x20 B do 40 mm Fe ZN żółty, pręty ocynkowane fi 8 mm 211.040	m m	 211.040	 211.040
2	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 4*3.5	m m	 14.000	 14.000
3	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
4	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 11	pomiar pomiar	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000