

NOTATKA
proponowanych rozwiązań technicznych
(dot. opracowania projektu wymiany instalacji elektrycznej)

Adres obiektu :	AL. WIKNOŚC 77, GŁOGÓW	Data: 03.12.2017
		Notatka nr: 1
Przygotował:	Dawid Grzybek	
Obecni:		
Ustalenia	<ol style="list-style-type: none">1. Lokalizacja tablic licznikowych/sposób montażu... <i>HOLOWIEŚCOWA N/T</i>2. Prowadzenie tras kablowych... <i>w klatce paleniskowej po trasie istniejącego WLZ (max szer 25cm)</i>3. Szczegóły wymiany oświetlenia (typy opraw/czujnik/bez):<ul style="list-style-type: none">- piwnica korytarz... <i>oprawa led czujnikiem + czujnik</i>- kom. lokatorskie... <i>oprawa led czujnik + czujnik</i>- klatka schodowa... <i>oprawa led czujnik czujnik</i>- oświetlenie zewnętrzne... <i>oprawa led czujnik czujnik</i>4. Konieczność wykonania szachtów teletechnicznych... <i>do instalacji z zasilaniem</i>5. Lokalizacja wyłączników p.poż... <i>poziomo w głównym wejściu</i>6. Typ WLZ do mieszkań (1F/3F)... <i>3 fazy 220V</i>7. Do przemieszczenia dwunastu mieszkań 1, 4, 8, 11	
Stan obecny instalacji	<ol style="list-style-type: none">1. Odbiory administracyjne... <i>szafka teletechniczna pionowa + ogrzewanie kondygnacji + dymosłownik</i>2. Instalacja połączeń wyrównawczych... <i>brak</i>3. Lokalizacja TM... <i>w mieszkaniach</i>4. Suszarnia - osu + grzejnik 2305. szafka szafka TV6. strop - oświetlenie7. 12 mieszkań	
Uwagi		

Przedstawiciel Zamawiającego: *Brosz Balan*

Przedstawiciel Wykonawcy: *Gyler D. Brosz Balan*