

uziom pionowy R<100ohm

uziom pionowy R<100ohm

wyście na klatkę 17d

wyście na klatkę 17e

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYMBOLI

- łącznik p/t krzyżowy szczelny IP54
- łącznik p/t schodowy szczelny IP54
- łącznik p/t 1-biegunowy szczelny IP54
- pion instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- wypust zasilający odbiorniki
- główna szyna uziemiająca
- zacisk uziemiający
- instalacja uziemiająca LY20 10mm²
- bednarka FeZn 25x4 mm
- rozdzielnia elektryczna

Należy wykonać połączenia wyrównawcze metalowych elementów rur gazowych i wodnych (przy wodolierach)

- gniazdo szczelne IP54 z pokrywą 16A/2
- wypust oświetleniowy sufitowy z czujnikiem ruchu
- wypust oświetleniowy ścienny
- oprawa RS 10-3L 60W E27 prod. STENEL
- oprawa CONCEPT A 26W IP65 z lampą jarzeniową PL-C 26W
- oprawa AVR71 18W IP44 'numer administracyjny' z lampą TC-L 2G11 18W prod. ENSTO
- oprawa żarowa kaulowa typu AEP 60W
- pierwsza litera oznacza łącznik zasilający drugą jest oznaczeniem przyporządkowującym operację do łącznika (w przypadku wystąpienia tylko jednej litery zasilanie odbywa się bezpośrednio z rozdzielnia)

ELNET SERVIS MACIEJ PIOTROWSKI			
59-220 LEGNICA UL. KILŃSKIEGO 2			
e-mail: biuro@elnetserwis.pl tel. 607-925-122			
Projektant: STANISŁAW SIOMEK upr. nr 88/92/LW			
Podpis: Data: 09.2013 Nr rysu: 01-3/E			
Dzieki: Budynki mieszkalne Tytuł rysunku: Rzut instalacji elektrycznych w			
4. Wójciska Północnego 17-17e			
Inwestor: ZDM W GŁOGOWIE			
ul. Wójciska Północnego 1			
67-200 GŁOGÓW			
BUDOWA WYKONAWCZY			
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Skala: ---			