


uziom pionowy R<100hm

uziom pionowy R<100hm



WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYMBOLI

- łącznik p/t krzyżowy szczeliny IP54
- łącznik p/t schodowy szczeliny IP54
- łącznik p/t 1-biegunowy szczeliny IP55
- pion instalacji elektrycznych i telefony
- wypust zasilający odbiorniki
- główna szyna zasilająca
- zacisk uzemiający
- instalacja uzemiająca LYzo 10mm²
- bednorka FeZn 25x4 mm
- rozdzielnia elektryczna

Należy wykonać połączenia wyróżnawcze

metalowych elementów rur gazowych i wodnych (przy wodociągach)

- a** - wypust oświetleniowy sufitowy z czujnikiem ruchu
 - b** - wypust oświetleniowy ścienny
 - c** - oprawa RS 10-3L 60W E27 prod. STEINEL
 - d** - oprawa CONCEPT A 26w IP65 z lampą jarzeniową PL-C 26w
 - e** - oprawa AV/R71 18w IP44 "numer administracyjny" z lampą TC-L 2G11 18W prod. ENSTO
 - f** - oprawa żarowa kawatowa typu AEP 60W
- g** - pierwsza litera oznacza łącznik zasilaający drugą jest oznaczeniem przyporządkowującym oprawę do łącznika (w przypadku wystąpienia tylko jednej litery zasilenie odbywa się bezpośrednio z rozdzielni)

<p>ELNET SERVIS MACIEJ PIOTROWSKI</p> <p>59-220 LEGNICA UL. Kłińskiego 2</p> <p>e-mail: biuro@elnetservis.pl tel. 607-925-122</p>		<p>Temat: Budynki mieszkalny w m. Głogów ul. Wojska Polskiego 17-17e</p>	
<p>Investor: ZGM W GŁOGOWIE ul. Poczdamska 1 67-200 Głogów</p>		<p>Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża: ELEKTRYCZNA</p>	
<p>Projektant: STANISŁAW SIDOMEK upr. nr 28/92/LW</p>		<p>Podpis:</p>	<p>Data: 09 2013</p>
		<p>Nr rys: 01-2/E</p>	<p>Skala: -----</p>