

NOTATKA
proponowanych rozwiązań technicznych
(dot. opracowania projektu wymiany instalacji elektrycznej)

Adres obiektu :	ALWOLNOŚCI 75 GŁĘBOK	Data: 25.06.2019 Notatka nr: 1
Przygotował: Obecni:	Dawid Grzybek	
Ustalenia	<ol style="list-style-type: none">Lokalizacja tablic licznikowych/sposób montażu..... na klatce schodowej na 200-272Prowadzenie tras kablowych..... podłogowa po istniejącej trasieSzczegóły wymiany oświetlenia(typy opraw/czujnik/bez):.....<ul style="list-style-type: none">- piwnica korytarz oprawa na żarówce LED czujnikowy- kom. lokatorskie oprawa żarówka 12v 20w- klatka schodowa oprawa na żarówce LED czujnikowy- oświetlenie zewnętrzne na żarówce oprawa ledKonieczność wykonania szachtów teletechnicznych w klatce schodowejLokalizacja wyłączników p.poż..... przy wejściu do budynkuTyp WLZ do mieszkań (1F/3F)..... 3 fazy	
Stan obecny instalacji	<ol style="list-style-type: none">Odbiory administracyjne w szafce przy wejściuInstalacja połączeń wyrównawczych..... brak, należy wykonaćLokalizacja TM w mieszkaniach i pozostałe w mieszkaniach	
Uwagi	wymiana czujników	

Przedstawiciel Zamawiającego: Kolarz

Przedstawiciel Wykonawcy: Grzyb