

NOTATKA
proponowanych rozwiązań technicznych
(dot. opracowania projektu wymiany instalacji elektrycznej zasilającej lokale użytkowe)

Adres obiektu :	Głogów, ul. Norwida 1	Data: 13.12.2017 Notatka nr: 1
------------------------	--------------------------	---

Przygotował:	D. Grzybek
Obecni:	P. Furmański

Ustalenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokalizacja tablic licznikowych/sposób montażu: Tablice licznikowe lokali usługowych zasilanych ze złącza SK-110 pozostają w istniejących miejscach. Administracyjny jeden wspólny na parterze przy wejściu. Rozdział WLZ dla lokali zasilanych z S110 z za wyłącznika pożarowego w nowej szafce montowanej na zewnątrz przy wyłączniku pożarowym. Tablice licznikowe lokali usługowych na parterze zasilanych ze złącza SK-111 pozostają w istniejących miejscach liczników oraz odpowiednich podliczników. Dla lokali na piętrze oraz na potrzeby administracji jedna wspólna tablica w miejscu, gdzie obecnie znajdują się liczniki zakładu złotniczego, związku buddystów, salonu fryzjerskiego. Rozdział WLZ dla lokali zasilanych z S111 z za wyłącznika pożarowego w nowej szafce montowanej na zewnątrz przy wyłączniku pożarowym. 2. Prowadzenie tras kablowych: przewody montowane podtynkowo w rurze ochronnej 3. Lokalizacja wyłączników p.poż: Elementy wykonawczy w postaci wyłącznika w wyzwalaczem montowany w szafce przy istniejących złączach 110 oraz 111. Przyciski p.poż. montowane przy wszystkich wejściach głównych do każdego lokalu usługowego. Dla lokali na piętrze zasilanych ze złącza SK-111 jeden przycisk przy wejściu głównym. Okablowanie montowane podtynkowo. 4. Typ WLZ do lokali (1F/3F) – wszędzie przewody 5 żyłowe 5. Typ kabli do lokali (1F/3F) – Do lokali projektuje się nowe WLZ jako przewód YDY 5x10mm² (maksymalnie 16kW na lokal. Wyjątkiem są istniejące WLZ dla lokali: 3x STUDIO URODY " ULLA " URSZULA SZWATROW (nowe WLZ dla każdego lokalu YDY 5x10mm²) oraz pustego lokalu na piętrze (nowy WLZ YDY 5x6mm²) 6. Podłączenie w istniejących TL dla likwidowanych liczników: poprzez listwy zaciskowe 5 torowe 7. Lista lokali usługowych wg załącznika 8.
------------------	--

Stan obecny instalacji	1. Odbiory administracyjne 2. Instalacja połączeń wyrównawczych..... 3. Lokalizacja TM
Uwagi	

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy: