

EGZ

**BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I
INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

STADIUM:

Inwentaryzacja

BRANŻA:

Sanitarna, Elektryczna,

OBIEKT:

Budynek handlowo-usługowy kat. XVII

ADRES:

ul. Staszica 15 67-200 Głogów
jed.ewid. 020301_1
obręb 0007 Stare Miasto działka 106/2

PROJEKTANT:

specjalność sieci i instalacje sanitarne

mgr inż. Marcin Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18
tel. 782 506 886

INWESTOR:

Gmina Miejska Głogów
ul. Rynek 10 67-200 Głogów

DATA I MIEJSCE:

sierpień 2018 Leszno

USŁUGI

- instalacje gazowe, centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjne
 - kotłownie
 - odnawialne źródła energii
 - kierowanie budową
 - dostawa urządzeń i armatury instalacyjne
 - badanie szczelności wszystkich instalacji
- tel. 603 970 254

PROJEKTOWANIE

- sieci, przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe
 - instalacje gazowe, centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjne
 - kotłownie
 - odnawialne źródła energii
 - przepompownie, tłocznie, zestawy hydroforowe
 - instalacje wentylacji i klimatyzacji
- tel. 782 506 886

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

		Nr strony
1.	Strona tytułowa	1
2.	Spis zawartości	2
3.	Opis techniczny	3

II. Część rysunkowa

		Nr strony
1.	Mapa lokalizacja inwestycji – rys. 1.1	4
2.	Schemat technologiczny kotłowni gazowej – rys. 1.2	5
3.	Instalacja centralnego ogrzewania - parter – rys. 1.3	6
4.	Instalacja centralnego ogrzewania – I piętro – rys. 1.4	7

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania


- zlecenie Inwestora
- rzuty budowlane budynków oraz inwentaryzacja budowlana
- inwentaryzacja instalacji
- obowiązujące normy i przepisy


2. Stan istniejący

Istniejący budynek handlowo-usługowy, wzniesiony został w XX wieku. Budynek jest trzykondygnacyjny. Konstrukcja budynku:


- ściany – murowane
- stropy – drewniane, stalowe
- dach – płaski
- instalacje wewnętrzne – elektryczna, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna

Obecnie w budynku na parterze i częściowo na I piętrze rozprowadzona jest instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych zamontowane są grzejniki stalowe płytowe, wyposażone w zawory termostaticzne i głowice termostaticzne. Na II piętrze nie ma ogrzewania centralnego. Istniejącą instalację zdemontować w całości łącznie z zamontowanym w kotłowni kotłem stałopalnym i całym osprzętem. Dopuszcza się pozostawienie rur w ścianach, jeśli ich usunięcie będzie powodowało duże zniszczenia. Budynek nie jest ocieplony. W budynku nie ma instalacji wody użytkowej. Woda ciepła przygotowywana jest poprzez elektryczne podgrzewacze c.w.u. Po konsultacji z Inwestorem ustalono, iż technologia kotłowni zostanie przygotowana pod możliwość centralnej produkcji c.w.u.. Instalacja wody zimnej i ciepłej będą wykonane w innym czasie. Budynek jest zasilany w wodę zimną istniejącym przyłączem o średnicy 40mm, główny zestaw wodomierzowy znajduje się w pomieszczeniu kotłowni. Z uwagi na uciążliwość obsługi kotłowni stałopalnej oraz brak ogrzewania na II piętrze Inwestor zdecydował o konieczności wykonania instalacji od nowa.


Organ prowadzący powiatowy zespół biblioteczny i kartograficzny	ST-001A BŁOKA WSKL
Nazwa materiału zasobu	M2
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	—
Data wykonania kopii	22 CZE 2018
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY 



	ZAKŁAD INSTALACJI C.O. GAZ. I WODK.KAN. GRZEGORZ SADOWSKI LESZNO UL. KRASZEWSKIEGO 13 TEL. 782 506 886		
	projektant specjalność sanitarna	mgr inż. M.Sadowski nr upr. WKP/0176/PWOS/18	INWESTOR: Gmina Miejska Głogów ul.Rynek 10 67-200 Głogów
	asystent proj.	mgr inż. J.Jagodziński	
	skala 1:75	Obiekt : Budynek handlowo-usługowy Rysunek: Inwentaryzacja - parter Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2	data : 08.2018 nr rys. 1.1



 projektant specjalność sanitarna	ZAKŁAD INSTALACJI C.O. GAZ. I WODK.KAN. GRZEGORZ SADOWSKI LESZNO UL. KRASZEWSKIEGO 13 TEL. 782 506 886			INWESTOR: Gmina Miejska Głogów ul.Rynek 10 67-200 Głogów
	mgr inż. M.Sadowski nr upr. WKP/0176/PWOS/18			
	asystent proj.	mgr inż. J.Jagodziński		
skala 1:75	Obiekt : Budynek handlowo-usługowy			data : 08.2018
	Rysunek: Inwentaryzacja - I piętro			nr rys. 1.3
	Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2			



 projektant specjalność sanitarna	ZAKŁAD INSTALACJI C.O. GAZ. I WODK.KAN. GRZEGORZ SADOWSKI LESZNO UL. KRASZEWSKIEGO 13 TEL. 782 506 886		
	mgr inż. M.Sadowski nr upr. WKP/0176/PWOS/18		INWESTOR: Gmina Miejska Głogów ul.Rynek 10 67-200 Głogów
	asystent proj.	mgr inż. J.Jagodziński	
skala 1:75	Obiekt : Budynek handlowo-usługowy		data : 08.2018
	Rysunek: Inwentaryzacja - II piętro		nr rys.
	Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2		1.4