

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--------------------|-----------------|--|------|---------|---------|
| Instalacja odgromowa bud. mieszkalnego przy ul. Matejki 1 w Głogowie | | | | | | |
| 1 | | | Montaż instalacji odgromowej | | | |
| 1 | KNNR 5 d.1 0601-02 | | Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych | m | | |
| | | | 106 | m | 106,000 | |
| | | | | | RAZEM | 106,000 |
| 2 | KNNR 5 d.1 0615-05 | | Iglite typu IO-3 montowane na dachu z gotowymi kotwami | kpl. | | |
| | | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 3 | KNNR 5 d.1 0615-05 | | Iglite typu IO-2 montowane na dachu z gotowymi kotwami | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNNR 5 d.1 0601-03 | | Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na uchwytych z kołkiem FI-12L-350 | m | | |
| | | | 84 | m | 84,000 | |
| | | | | | RAZEM | 84,000 |
| 5 | KNNR 5 d.1 0611-11 | | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt. | | |
| | | | 10 | szt. | 10,000 | |
| | | | | | RAZEM | 10,000 |
| 6 | KNNR 5 d.1 0611-01 | | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | | |
| | | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | | RAZEM | 6,000 |
| 7 | KNNR 5 d.1 0605-05 | | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat. gruntu III - FeZn 30x4 | m | | |
| | | | 99 | m | 99,000 | |
| | | | | | RAZEM | 99,000 |
| 8 | KNNR 5 d.1 0612-06 | | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej montowane do gruntu - połączenie pręt-ślaskownik | szt. | | |
| | | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | | RAZEM | 6,000 |
| 9 | KNNR 5 d.1 0614-03 | | Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na betonie | szt. | | |
| | | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | | RAZEM | 6,000 |
| 10 | KNNR 5 d.1 1304-03 | | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 | KNNR 5 d.1 1304-04 | | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | | |
| | | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | | RAZEM | 5,000 |