



LEGENDA	
	Taśma stalowa FeZn 30x4mm
	Drut odgromowy \varnothing 8 mm
	Miejsce połączeń
	Złącze kontrolne montowane w gruncie
	Iglica kominowa

- UWAGI:
1. UZIOM WYKONAĆ TAŚMĄ FeZn 30X4mm
 2. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA UZIOMU WYKONAĆ, JAKO SPAWANE A SPOINĘ USZCZELNIĆ MASĄ BITUMICZNĄ.
 3. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INST. ODGROMOWEJ WYKONAĆ, JAKO SKRĘCANE
 4. POŁĄCZENIA INST. ODGROMOWEJ I UZIOMU MUSZĄ POSIADAĆ CIĄGŁOŚĆ GALWANICZNĄ
 5. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIA ZAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU OBIEKTU PRZYŁĄCZYĆ DO SIATKI ZWODÓW POZIOMYCH.
 6. DLA OCHRONY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NA DACHU NALEŻY ZASTOSOWAĆ IGLICE ODGROMOWE
 7. ZWODY POZIOME UKŁADAĆ NA WSPORNIKACH O ROZSTAWIE MAX 1m.



ROMAN JANOWICZ

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

ul. Rzemieślnicza 30, 64-115 Świąciechowa
Tel. +48 602 717 769, +48 600 992 707
roman.janowicz@onet.pl

TEMAT:

Odtworzenie instalacji odgromowej dla nieruchomości przy ul. Matejki 1-3 w Głogowie

ADRES INWESTYCJI:

ul. Matejki 1-3, 67-200 Głogów

DATA:

06.2018

INWESTOR:

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Matejki 1-3, 67-200 Głogów

SKALA:

1:100

NAZWA RYS.:

Instalacja uziemienia i odgromowa

NR RYS.:

E-1

AUTOR PROJEKTU:

inż. Zenon Pindara
UPR. PROJ. NR EWID. 898/86/LO W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ
CZŁONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. Dawid Grzybek

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

STADIUM:

PBW

STR. NR:

12