RZUT PARTERU



RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO



RZUT 1-PIĘTRA



LEGENDA	
A.1	oprawa hermetyczna LED 38W 4000K IP65 mont. natynkowy
B.1	oprawa - LED 22W 4000K IP66 mont. naścienny z czujnikiem ruchu
B.2	oprawa - LED 22W 4000K IP66 mont. natynkowy
	wypust oświetleniowy
	wypust oświetleniowy - kinkiet
	przycisk dzwonkowy p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik pojedynczy p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik zmienny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik pojedynczy n/t IP44 (wys. montażu 1,2m)
	łącznik zmienny n/t IP44 (wys. montażu 1,2m)
	gn. pojedyncze 230V 1P+N+PE 16A p/t (wys. montażu 0,3m)
+x	gn. x-krotne 230V 1P+N+PE 16A p/t (wys. montażu 0,3m)
	gn. pojedyńcze 230V 1P+N+PE 16A n/t IP44 (wys.mont. 1,2m)
TL	tablica licznikowa
TM	tablica mieszkaniowa
	ogrodzenie

Stan obiektu na dzień 14.04.2020
Uwaga!!
1). Z uwagi na charakter obiektu i zachodzące z dnia na dzień zmiany w zakresie ogólnobudowlanym nigdzie nie ewidencjonowane (doróbki, przeniesienia, naprawy, samowolki itp.) niniejsza dokumentacja jest aktualna na dzień jej wykonania. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa powstałe do dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Ewentualną konieczność wprowadzenia zmian / rozwiązań zastępczych uzgodnić z projektantem na etapie robot budowlanych.
2). Przed przystąpieniem do robót budowlanych zaleca się wykonać inwentaryzację własną celem weryfikacji odstępstw od niniejszej dokumentacji projektowej powstałych po jej wykonaniu.
3). Inwentaryzacja własna pomieszczeń oraz budynku w zakresie rozkładu pomieszczeń wykonana na potrzeby niniejszego projektu. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej od czasu wzniesienia budynku nadane nazwy poszczególnych pomieszczeń nadano na podstawie stanu zastanego i obecnego ich zagospodarowania.
4). W przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną budynku stosować rury osłonowe, rury typu peszel, korytka elektroinstalacyjne lub inne materiały przeznaczone do stosowania budownictwie.
5). Projektowana wymiana instalacji (remont) zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ELECTRO PROJECT — Electro-Project Piotr Murach *Dworcowa 53, 64-115 Święciechowa* *electroproject.leszno@gmail.com* *732-880-720*				
OBIEKT I ADRES:	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH PRZY UL. KROCHMALNEJ 16 I 17 W GŁOGOWIE			**PROJEKTANT:** mgr inż. Piotr Murach, specjalność instalacyjna, upr.nr WKP/0446/POOE/18 **ZESPÓŁ PROJEKTOWY** mgr inż. Marek Żelawski, specjalność instalacyjna, upr. nr WKP/0161/POOE/14 **ASYSTENT:** inż. Wojciech Masztalerz	
INWESTOR I ADRES:	**NABYWCA:** GMINA MIEJSKA GŁOGÓW UL.RYNEK 10, 67-200 GŁOGÓW **ODBIORCA:** ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. POCZDAMSKA 1, 67-200 GŁOGÓW				
NAZWA RYSUNKU:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE -RZUT, PARTERU PIĘTRA I PODDASZA UL. KROCHMALNA 16			**NUMER RYSUNKU:**	**E-2**
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	**DATA:**	2020	**SKALA:**	1:100