

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Głogów, dnia 07.04.2023 r.

WG ROZDZIELNIKA

ZT/523/2023/g

**ODPOWIEŹ DO ZAPYTANIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I  
OTWARCIA OFERT**

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na:

***Przebudowa budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie o budowę windy osobowej oraz wykonanie I etapu zabezpieczeń przeciwpożarowych związanych z budową windy***

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

W związku ze złożeniem zapytania do treści SWZ w postępowaniu przez jednego z Wykonawców Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie:

Po dodatkowej analizie, aby zrealizować powyższy temat powinny być spełnione następujące wymogi:

1. Napęd elektryczny dźwigu
2. Wymiar kabiny min. 950 x 1300 mm
3. Drzwi szybowe 800 mm.

Powyższe zmiany są zmianami nieistotnymi i nie będą wymagać zmiany pozwolenia na budowę. Jednocześnie informujemy, że produkcja wind EASYLIFE, którą jest zawarta w projekcie jest wstrzymana do odwołania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dźwigu wyposażonego w napęd elektryczny wraz z zaproponowanymi w pkt. 2 i 3 wymiarami.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Informujemy ponadto, że wymiary kabiny i drzwi szybowych, o których mowa powyżej są jedynie proponowanymi przez Wykonawcę składającego zapytanie.

Składając ofertę można przyjąć rozwiązania o dowolnych wymiarach, tak jednakże aby spełniały warunki określone w projekcie budowlanym (mieściły się w istniejących rozwiązaniach konstrukcyjnych, m.in. w stropie).

Z uwagi na czas konieczny na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający zgodnie z art. 271 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) zmienia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Termin składania i otwarcia ofert: 17.04.2023 r., godz. 10:00.**

D Y R E K T O R  
*Anna Keep*