

Od: Niedźwiecki Andrzej (TD OLG) <Andrzej.Niedzwiecki@tauron-dystrybucja.pl>
Wysłano: czwartek, 11 maja 2023 09:07
Do: biuro@tmts.pl
DW: Koruch Bartosz (TD OLG); Jaroszewicz Arkadiusz (TD OLG)
Temat: FW: PD: Uzgodnienie projektu w zakresie WLZ i wyłączników p.poż przy ul Sikorskiego 19 w Głogowie

Dzień dobry

Wydział Pomiarów Oddziału w Legnicy nie wnosi uwag do dokumentacji w zakresie układu pomiarowo-rozliczeniowego.



Za zastosowane rozwiązania techniczne uwidocznione w dokumentacji WLZ (wewnętrznej instalacji zasilającej) zgodnie z właściwymi przepisami odpowiada Projektant, Wykonawca i Właściciel Obiektu

Z pozdrowieniami
Andrzej Niedźwiecki

Oddział w Legnicy
Kierownik, Wydział Pomiarów
tel. kom. +48 572 889 731, tel. 76 88 99 396

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
Biuro:
ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.467.130,62 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o usunięcie jej z Państwa skrzynki. Jakiegokolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please delete this email.

Pamiętaj, chroń środowisko. Nie drukuj wiadomości, jeżeli nie musisz.

From: biuro <biuro@tmts.pl>
Sent: Wednesday, May 10, 2023 1:25 PM
To: Jaroszewicz Arkadiusz (TD OLG) <Arkadiusz.Jaroszewicz@tauron-dystrybucja.pl>
Subject: RE: PD: Uzgodnienie projektu w zakresie WLZ i wyłączników p.poż przy ul Sikorskiego 19 w Głogowie

Jeżeli masz wątpliwość, co do poprawności adresu nadawcy lub bezpieczeństwa załączników i linków tej wiadomości, skontaktuj się z nami: spam@tauron.pl, korzystając ze skrótu CTRL+ALT+F.

Tak to podliczniki
Pozdrawiam Sebastian Tryka

Wysłano z mojego urządzenia Galaxy

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: "Jaroszewicz Arkadiusz (TD OLG)" <Arkadiusz.Jaroszewicz@tauron-dystrybucja.pl>

Data: 10.05.2023 11:01 (GMT+01:00)

Do: biuro@tmts.pl

Temat: PD: Uzgodnienie projektu w zakresie WLZ i wyłączników p.poż przy ul Sikorskiego 19 w Głogowie

Dzień dobry

Pytanie:

Liczniki na schemacie to podliczniki czy liczniki rozliczeniowe?

Od: biuro@tmts.pl <biuro@tmts.pl>

Wysłano: poniedziałek, 24 kwietnia 2023 10:25

Do: Jaroszewicz Arkadiusz (TD OLG) <Arkadiusz.Jaroszewicz@tauron-dystrybucja.pl>

Temat: RE: Uzgodnienie projektu w zakresie WLZ i wyłączników p.poż przy ul Sikorskiego 19 w Głogowie

Jeżeli masz wątpliwość, co do poprawności adresu nadawcy lub bezpieczeństwa załączników i linków tej wiadomości, skontaktuj się z nami: spam@tauron.pl, korzystając ze skrótu CTRL+ALT+F.

Witam

Poprawiłem dokumentację w poniższym zakresie obwodów pomocniczych przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Proszę o uzgodnienie.

Pozdrawiam Sebastian Tryka

From: Niedźwiecki Andrzej (TD OLG) <Andrzej.Niedzwiecki@tauron-dystrybucja.pl>

Sent: Wednesday, March 15, 2023 6:22 PM

To: biuro@tmts.pl

Cc: Koruch Bartosz (TD OLG) <Bartosz.Koruch@tauron-dystrybucja.pl>; Jaroszewicz Arkadiusz (TD OLG) <Arkadiusz.Jaroszewicz@tauron-dystrybucja.pl>

Subject: FW: Uzgodnienie projektu w zakresie WLZ i wyłączników p.poż przy ul Sikorskiego 19 w Głogowie

Dzień dobry

W nawiązaniu jak niżej Wydział Pomiarów informuje, że obwody pomocnicze (sterowania) głównego wyłącznika prądu (przeciwpożarowego) należy zasilić z licznika administracyjnego.

Każdy pobór energii elektrycznej musi być opomiarowany i rozliczany.

Przedstawione przez pana rozwiązanie nie będzie spełniać ww. kryteriów

Z pozdrowieniami

Andrzej Niedźwiecki

Oddział w Legnicy, Kierownik, Wydział Pomiarów

tel. kom. +48 572 889 731, tel. 76 88 99 396



TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Biuro:

ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitał zakładowy (wplacony): 560.467.130,62 zł

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o skontaktowanie się z nami:

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl oraz usunięcie jej z Państwa skrzynki. Jakiegokolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please inform the TAURON Dystrybucja immediately via the following e-mail address: info@tauron-dystrybucja.pl and then delete this email.

Pamiętaj, chroń środowisko. Nie drukuj wiadomości, jeżeli nie musisz.

Od: biuro@tmts.pl <biuro@tmts.pl>

Wysłano: środa, 1 marca 2023 13:15

Do: Jaroszewicz Arkadiusz (TD OLG) <Arkadiusz.Jaroszewicz@tauron-dystrybucja.pl>

Temat: Uzgodnienie projektu w zakresie WLZ i wyłączników p.poż przy ul Sikorskiego 19 w Głogowie

Jeżeli masz wątpliwość, co do poprawności adresu nadawcy lub bezpieczeństwa załączników i linków tej wiadomości, skontaktuj się z nami: spam@tauron.pl, korzystając ze skrótu CTRL+ALT+F.

Dzień dobry,

W związku ze zmianą przewodu zasilającego i wyłącznika p. poż

Czy z Państwem również należy uzgodnić projekt w tym zakresie.

W złączniku dokumentacja.

Pozdrawiam Sebastian Tryka