



LEGENDA:

 NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON LED, 1x26W, 4000K, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU NP. DABA PRO 26W SE

 NATYNKOWA OPRAWA OŚWIE TL ENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH NP. LOVATO N

 OPRAWA OŚWIE TL ENIA AWARYJNEGO TYPU LED 4W 1H MONTOWANA NA ŚCIANIE

OS1/R1  
NAZWA ROZDZIELNICY  
NUMER OBWODU W TABLICY  
RODZAJ OBWODU (OS-OSWIE TL ENIOWY,  
G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUdach KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O  $U_n=750V$  I PRZĘKROJU ŻYŁY 1,5mm<sup>2</sup>. PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZAKAMI.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
<b>"WIS"</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z WLZ w częściach wspólnych wraz z częścią piwniczną dla klatek 1a oraz 2 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy przy pl. 1000-lecia 1-4 w Głogowie			
Adres	pl. 1000-lecia 1a, 2 67-200 Głogów			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. pl. 1000-lecia 1-4 w Głogowie			
Treść rysunku	Rzut V piętra - instalacja oświetleniowa	Data	Skala	Nr. rysunku
		20.08.2024	1:100	E9
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		