



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

67-200 Głogów, ul. Poczdamaska 1 tel. 076 853 11 00 fax. 076 853 11 01
www.zgm.glogow.pl e-mail: zgm@zgm.glogow.pl

Głogów, dnia 18.07.2025 r.

WG ROZDZIELNIKA

ZT/1036/2025/g

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTAŃ DO TREŚCI OGŁOSZENIA I SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na:

Remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem styropapą w budynku gminnym przy ul. Sikorskiego 42 w Głogowie.

W związku z wizją lokalną przeprowadzoną przez jednego z Wykonawców i stwierdzeniem różnic ilościowych pomiędzy przedmiarem robót a stanem faktycznym oraz złożeniem przez Wykonawcę zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Pozycja nr 3 przedmiaru robót: w rzeczywistości są 4 szt. rur spustowych, w przedmiarze są przyjęte 2 szt.

Odpowiedź:

Należy ująć 4 szt. rur spustowych

Pytanie nr 2

Pozycja nr 7 przedmiaru robót (podwaliny): czy w przypadku dachu kopertowego, jak na przedmiotowym budynku, należy policzyć 4 szt., czy 2 szt.?

Odpowiedź:

Należy ująć 4 szt. podwalin.

Pytanie nr 3

Pozycje od 12 do 15 przedmiaru robót (montaż pionów): przyjęto montaż 2 szt. pionów a na budynku istnieją 4 szt. pionów.

Odpowiedź:

Należy ująć 4 szt. pionów i 4 szt. rynien.

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie obmiaru pozycji nr 11 - pas podrynnowy i nadrynnowy.

Odpowiedź:

Do istniejącej kalkulacji należy doliczyć 21,60 m²

Pytanie nr 5.

Czy skalkulować w osobnej pozycji wynajem podnośnika czy ustawienie rusztowania do montażu rur spustowych?

Odpowiedź:

Należy skalkulować pracę podnośnika.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie
Anna Keep